新竹市衛生局 107年度游泳池水質檢驗報告(12月份)

日期	名稱	檢體編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註
12/4	南寮溫水游泳池	大	2	0.8	合格	9	合格	陰性	合格	
		小	3							暫停
12/4	市立第二游泳池(香山)	6		1.0	合格	24	合格	陰性	合格	
12/5	翔燕體育事業股份有限公司（伊藤萬）	10		1.3	合格	24	合格	陰性	合格	
	國立新竹高級中學	11								暫停
12/5	國立新竹高級職業學校	12		0.5	合格	＜1	合格	陰性	合格	
12/5	國立清華大學	大	14	0.3	合格	26	合格	陰性	合格	
		小	15							暫停
12/5	國立交通大學(光復校區)	內	19	1.3	合格	15	合格	陰性	合格	
		外	20							暫停
	聯園水世界	大	21							暫停
		小	22							暫停
12/4	中華大學	28		0.4	合格	＜1	合格	陰性	合格	
12/5	國賓大飯店股份有限公司	29		0.5	合格	＜1	合格	陰性	合格	
12/4	煙波大飯店	大	30	1.0	合格	＜1	合格	陰性	合格	
		小	31	0.8	合格	8	合格	陰性	合格	
12/4	老爺大酒店	32		1.3	合格	1.4×10^{2}	合格	陰性	合格	

備註： **游泳場所水質檢驗標準：** **日期：107.12.10**

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500個

3.大腸桿菌：應低於1.1

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次（包括胸部X光檢查）。

新竹市衛生局107年度水療池水質檢驗報告（12月份）

日期	名稱	編號		總菌落數		大腸桿菌		備註
12/4	南寮溫水游泳池	S6	SPA水療池	53	合格	陰性	合格	
12/5	梧桐娛樂有限公司	S7	冰水池	＜1	合格	陰性	合格	
		S8	溫水池	＜1	合格	陰性	合格	
		S9	按摩池	＜1	合格	陰性	合格	
12/5	香港商世界健身事業有限公司新竹中正分公司	S24	熱水池(男)	＜1	合格	陰性	合格	
		S25	熱水池(女)	＞5.0×10^2	不合格	陰性	合格	
12/5	國立交通大學(光復校區)	S16	冰水池	＜1	合格	陰性	合格	
		S17	熱水池	＜1	合格	陰性	合格	
		S18	SPA水療池	＜1	合格	陰性	合格	
	聯園	S21	SPA水療池					暫停
12/5	國賓大飯店股份有限公司	S28	熱水池(男)	＜1	合格	陰性	合格	
		S29	冰水池(男)	＜1	合格	陰性	合格	
		S30	熱水池(女)	＜1	合格	陰性	合格	
		S31	冰水池(女)	＜1	合格	陰性	合格	
12/4	煙波大飯店	S32	SPA水療池	＜1	合格	陰性	合格	
		S33	熱水池(男)	＜1	合格	陰性	合格	
		S34	冷水池(男)	70	合格	陰性	合格	
		S35	熱水池(女)	＞5.0×10^2	不合格	陰性	合格	
		S36	冷水池(女)	73	合格	陰性	合格	
12/4	老爺大酒店	S37	熱水池(男)	＜1	合格	陰性	合格	
		S38	冷水池(男)	＜1	合格	陰性	合格	
		S39	熱水池(女)	＜1	合格	陰性	合格	
		S40	冷水池(女)	＜1	合格	陰性	合格	

日期：107.12.10

備註： 游泳場所水質檢驗標準：

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500個

3.大腸桿菌：應低於1.1

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次（包括胸部X光檢查）。

新竹市衛生局107年度水療池水質檢驗報告（12月份）								
日期	名稱	編號						備註
				總菌落數		大腸桿菌		
12/24	香港商世界健身事業有限公司新竹中正分公司	S25	熱水池(女)	<1	合格	陰性	合格	
12/17	煙波大飯店	S35	熱水池(女)	1.1×10^{2}	合格	陰性	合格	

備註： **游泳場所水質檢驗標準：** 日期：107.12.21、12.27

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500個

3.大腸桿菌：應低於1.1

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次（包括胸部X光檢查）。